

***Advies van de Commissie Monumenten en Ruimtelijke Kwaliteit Brabant***

**Gemeente Altena**

**Adviezen van vrijdag 12 november 2021 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Altena**

**Commissieleden: Martijn de Jong, Monique van de Looi, Dave Ellens.**

Locatie: Videovergadering via MS Teams

**1. (9.30 uur) Hoogstraat 47 te Woudrichem**

Betreft: voornemen\_vervangen\_cartouche\_'t\_Oude\_Raedthuijs

Toetsingsniveau welstand: H1

Toetsingsniveau erfgoed: Gemeentelijk monument

**Advies van de Commissie Monumenten en Ruimtelijke Kwaliteit Brabant**

**Gemeente Altena**

---

Plan	: 1	Datum	: 12-11-2021
Aanvrager	:	Bwt.nr.	:
Bouwplan	: Vervangen cartouche 't Oude Raedthujs	Zaaknr.	:
Bouwadres	: Hoogstraat 47 Woudrichem	:	:
Bouwsom	:	Behandeling	: 1
Ontwerper	:		
Advies	: AANHOUDEN		

---

Geacht college,

Op 12 november 2021 heeft de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit uw plan aan de orde gesteld.

Het plan ligt in het gebied dat in de Welstandsnota omschreven is als: H1: historische dorpsgebieden, bebouwingslinten en -cluster.et

Het plan is getoetst aan de criteria behorende bij dit welstandsgebied en het hiervoor vastgestelde welstandsniveau.

Toetsingsniveau erfgoed: - Beschermd stadsgezicht, gemeentelijk monument.

**MOTIVERING:**

In de besproken stukken wordt aangegeven dat repareren van de cartouche meer kapot zal maken dan dat wordt herstelt. Landelijk uitgangspunt bij monumenten is echter dat behoud voor vernieuwing gaat en restauratie voor reconstructie. De commissie is aan de hand van de ingediende stukken niet overtuigd dat herstel niet mogelijk is en adviseert daarom de cartouche te restaureren op zijn huidige plaats te behouden.

Namens de commissie,



Ir. D.P. Ellens

**Advies van de Commissie Monumenten en Ruimtelijke Kwaliteit Brabant**

**Gemeente Altena**

---

Plan	: 2	Datum	: 12-11-2021
Aanvrager	:	Bwt.nr.	:
Bouwplan	: Het plaatsen van dakkapellen	Zaaknr.	:
Bouwadres	: Werkensedijk 15,4251 PP te Werkendam	:	:
Bouwsom	:	Behandeling	: 1
Ontwerper	:		
Advies	: VOLDOET		

---

Geacht college,

Op 12 november 2021 heeft de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit uw plan aan de orde gesteld. Het plan ligt in het gebied dat in de Welstandsnota omschreven is als: H5.

Het plan is getoetst aan de criteria behorende bij dit welstandsgebied en het hiervoor vastgestelde welstandsniveau.

Toetsingsniveau erfoegd: dubbelbestemming Waarde – Cultuurhistorie.

**MOTIVERING:**

Naar aanleiding van het voorgaande advies is het plan aangepast. In de directe omgeving zijn vergelijkbare afmetingen van dakkapellen toegepast. Uit oogpunt van welstand en monumentenzorg VOLDOET het plan en worden de monumentale waarden van het pand en de omgeving niet onevenredig aangetast.

Vrijblijvend doet de commissie de suggestie het glazen tussenlid met dezelfde maat uit te voeren als de raamelementen toe passen.

Namens de commissie,



Ir. D.P. Ellens